



# 产品认证证书附件

证书编号: 0302146120995ROS

申请单位: 深圳力锐斯电子有限公司

生产单位: 深圳力锐斯电子有限公司

获证产品: HY 系列通信用交流不间断电源(380V/380V 10kVA-100kVA 在线式)

产品具体型号: HY100KVA、HY10KVA、HY15KVA、HY20KVA、HY30KVA、HY40KVA、HY50KVA、HY60KVA、HY80KVA

产品型式试验项目:

YD/T1095-2018:

在线式通信用交流不间断电源(UPS) (外观与结构(机箱镀层、面板标牌、标记、文字、各种开关操作)、输入电压范围、输入功率因数、输入电流谐波成份、输出稳压精度、输出频率、输出波形失真度、输出电压不平衡度(输出三相)、动态电压瞬变范围、电压瞬变恢复时间、输出电压相位偏差(输出三相)、市电电池转换时间、旁路逆变转换时间、ECO 模式转换时间(有此模式时)、效率、输出有功功率、输出电流峰值系数、过载能力、音频噪声、保护与告警功能(输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护、维护旁路功能)、遥测、遥信性能(通信接口、遥测、遥信、电池组智能管理)、外壳防护要求、安全要求(绝缘电阻、绝缘强度、接触电流和保护导体电流)、振动试验(容量<20kVA)或运输试验(容量≥20kVA))

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
AC/DC 变换器	331. SC33030-T01 (10K-30K)	日月元科技(深圳)有限公司
AC/DC 变换器	331. SC33050-T01 (40K-50K)	日月元科技(深圳)有限公司
AC/DC 变换器	331. SC33080-T01 (60K-80K)	日月元科技(深圳)有限公司
AC/DC 变换器	331. SC33100-T01 (100K)	日月元科技(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	332. SC33030-T01 (10K-30K)	日月元科技(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	332. SC33050-T01 (40K-50K)	日月元科技(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	332. SC33080-T01 (60K-80K)	日月元科技(深圳)有限公司
DC/AC 逆变器	332. SC33100-T01 (100K)	日月元科技(深圳)有限公司
静态旁路开关	333. SC33030-T01 (10K-30K)	日月元科技(深圳)有限公司
静态旁路开关	333. SC33050-T01 (40K-50K)	日月元科技(深圳)有限公司
静态旁路开关	333. SC33080-T01 (60K-80K)	日月元科技(深圳)有限公司
静态旁路开关	333. SC33100-T01 (100K)	日月元科技(深圳)有限公司
主要大功率器件	CB-40A 3P 40A/400Vac (10K-20K)	正泰集团股份有限公司
主要大功率器件	CB-60A 3P 60A/400Vac (30K-50K)	正泰集团股份有限公司
主要大功率器件	CLA50E1200HB (10K-100K)	IXYS CORPORATION
主要大功率器件	IKW50N60H3 (10K-100K)	Infineon Technologies
主要大功率器件	IKW75N60T (10K-100K)	Infineon Technologies
主要大功率器件	NXB-125 3P 125A/400Vac (60K-80K)	正泰集团股份有限公司
主要大功率器件	NXM-320S/3300 3P 320A/400Vac 35KA (100K)	正泰集团股份有限公司



第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论:

结论:

结论: